



Департамент образования города Москвы
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Лицей «Вторая школа»

119333, Москва, ул. Фотиевой, 18. Тел./факс (499) 137-17-69, 137-69-31 lycuz2@edu.mos.ru www.lycuz2.mskobr.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ «Лицей «Вторая школа»
В.Ф. Овчинников
01.09.2017 г



Инструкция
о порядке осмотра и закрытия помещений и зданий по
окончании занятий и работы в лицее

г. Москва

Инструкция
о порядке осмотра и закрытия помещений и зданий по
окончании занятий и работы лица

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и устанавливает порядок осмотра и закрытия опасных в пожарном отношении помещений ГБОУ «Лицей «Вторая школа».

1.2. Опасные в пожарном отношении помещения ежедневно перед их закрытием должны осматриваться в противопожарном отношении должностными лицами, ответственными за эти помещения.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА ОПАСНЫХ В ПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕД ИХ ЗАКРЫТИЕМ

2.1. Перед окончанием рабочего дня лица, ответственные за пожарную безопасность помещений, опасный в пожарном отношении, проводят противопожарный осмотр помещений.

2.2. Лица, производящие осмотр помещений перед их закрытием, должны обойти все помещения и установить:

- произведена ли уборка помещений от горючих отходов, обтирочных материалов и порожней тары;

- не загромождены ли проходы, выходы из помещений и подступы к пожарным кранам и огнетушителям;

- не оставлено ли имущество или предметы, хранение которых в помещениях запрещено;

- не соприкасается ли имущество с радиаторами, трубами центрального отопления и другими нагретыми поверхностями;


- закрыты ли окна и форточки;

- обесточены ли все электроприборы, кроме приборов определенных для круглосуточной работы;

- очищена ли прилегающая территория от горючих материалов (оборудования, имущества, пустой тары и т.п.).

2.3. Все недостатки, обнаруженные при осмотре помещений, должны быть устранены до их закрытия.

Ответственный за пожарную безопасность



С.С. Насиров